

## 附件九、一般安全衛生設施檢點表

機關名稱：經濟部水利署中區水資源局 \_\_\_\_\_ 工務所

工程名稱： \_\_\_\_\_ 年 月 份

編號	檢 查 項 目	第一週	第二週	第三週	第四週	備 註
1	工作場所通道、地板是否保持安全狀態？					
2	安全門及安全梯是否保持暢通且不得上鎖？					
3	滅火機有效日期及適用型式與數量是否堪用？					
4	物料堆放及拿取是否具足夠空間且無墜落之虞？					
5	有害物質及氣體鋼瓶是否明確標示且專人管理？					
6	是否私用電氣設備煮食？					
7	人員進入工地一律配戴安全帽					
8	下班時間是否將可關閉電燈確實關閉？					
9	下班時間是否將可關閉空調系統開關確實關閉？					
10	環境整潔狀況					
11	急救箱、擔架是否堪用					
12	電氣設備或電路有否備用不導電滅火設備？					
13	橫越通道之電線是否有保護措施？					
14	其他不安全衛生環境？					
說明異常狀況						檢查人員 簽 章
						單位主管 核 章
說明改善結果						照 會 單 位
						改 善 日 期

檢查良好者打「○」，待改善者打「×」，並說明異常狀況及改善結果，不適用者打「△」。

# 低壓電氣設備每半年定期檢查表

機關名稱：經濟部水利署中區水資源局 \_\_\_\_\_ 工務所

工程名稱： \_\_\_\_\_ 檢查日期： 年 月 日

檢 查 部 份 (項 目) (檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖)	檢 查 方 法	檢 查 結 果 (包 括 發 現 危 害、分析危害因素)	評 估 危 害 風 險 (嚴 重 性 及 可 能 性 分 析)	依 檢 查 及 風 險 評 估 結 果 採 取 改 善 措 施	定 期 性 檢 討 改 善 措 施 合 宜 性 之 情 形
1 進屋線					
A 線徑有無過載					
B 有無燒焦現象					
2 電表箱					
A 表箱有無生鏽					
B 外殼是否破損					
C 接地線是否良好					
3 總開關					
A 有無過載燒損之現象					
B 開關之前後配線是否完整					
C 使用中有無超過常溫之熱度					
D 開關箱接地線是否良好					
4 分路開關					
A 開關與配線頭是否完整					
B 有無過載燒焦現象					
C 線徑與開關是否配合					
D 開關箱接地線是否良好					
5 幹線					
A 各幹線有無過載之現象					
B 線頭與開關接觸是否良好					
C 保險絲與線徑是否適當					
D 幹線線頭有無燒無之現象					
6 導線管					
A 管徑與導線是否符合內規					
B 線頭與開關接觸是否良好					
C 明管之連接是否良好					
D 導線管是否焊接地線					
EPVC 管大無燒焦之現象					
F 配管之支持物是否良好					
注 意 事 項	1. 低壓：未滿 600 伏特之交流電或未滿 750 伏特之直流電。 2. 檢查結果應詳實紀錄並交各廠所勞安人員保存三年。 3. 評估危害風險 II：為嚴重性危害（會發生人員傷亡或經常性發生）， I：為可能性危害（會發生人員輕傷害或有時候發生）， ○：為無危害（不會發生人員傷亡且很少發生）。				

檢查人員： \_\_\_\_\_

主辦工程司： \_\_\_\_\_

單位主管： \_\_\_\_\_

# 消防設備 每三個月定期檢查紀錄表

機關名稱：經濟部水利署中區水資源局 \_\_\_\_\_ 工務所

工程名稱： \_\_\_\_\_ 檢查日期： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

檢 查 部 份 (項 目) (檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖)	檢 查 方 法	檢 查 結 果 (包括發現危害、分析危害因素)	評 估 危 害 風 險 (嚴重性及可能性分析)	依 檢 查 及 風 險 評 估 結 果 採 取 改 善 措 施	定 期 性 檢 討 改 善 措 施 合 宜 性 之 情 形
1. 是否使用適當種類之滅火器？數量是否足夠？					
2. 滅火或防火設備存放位置是否適當？是否堆放物品影響通路。					
3. 滅火或防火設備是否標明『滅火器』字樣之標識。					
4. 滅火器材料有無腐蝕或堵塞？					
5. 滅火器使用藥效是否逾期？					
6. 易燃油料使用後是否儲存良好？					
7. 危險易燃物品是否分別儲存？					
8. 避難指標是否有出口或方向之標示？					
9. 緊急照明設備是否正常？數量是否足夠？					
10. 緊急逃生緩降機功能是否良好？					
11. 安全門是否能自由開關並暢通？					
12. 消防泵浦測試運轉是否良好？					
13. 室內外消防栓是否可操作？					
14. 消防水帶是否良好？					
15. 火災自動警報及廣播設備功能是否良好？					
16. 自動灑水設備是否良好？					
17. 其他					
注意事項	1. 檢查結果應詳實紀錄並交各廠所勞安人員保存三年。 2. 評估危害風險 II：為嚴重性危害（會發生人員傷亡或經常性發生）， I：為可能性危害（會發生人員輕傷害或有時候發生）， ○：為無危害（不會發生人員傷亡且很少發生）。				

檢查人員： \_\_\_\_\_

主辦工程司： \_\_\_\_\_

單位主管： \_\_\_\_\_