經濟部水利署中區水資源局　會議紀錄

壹、會議名稱：105 年度「彰雲投地區水源調配小組」第 3 次會議

貳、會議時間：105 年 5 月 3 日（星期二）上午 10 時 0 分

參、會議地點：本局湖管中心會議室

肆、主持人：彭副局長志雄

伍、記錄人：曾國源

陸、出席者：(如附簽名冊)

柒、列席者：(如附簽名冊)

捌、主席致詞：(略)

玖、歷次會議決議事項辦理情形：

會議次別（時間）	決議(或裁示)事項內容	主辦單位（協辦單位）	決定
105 年度「彰雲投地區水源調配小組」第 2 次會議(105.2.23)	有關湖山水庫水位蓄升將配合水庫安全評估作業程序採三階段抬升水位，目前預計 4 月 30 日開始第一階段蓄水，並預計 7 月 1 日開始供水，第一階段蓄水量為 186 萬噸，9 月 15 日及 106 年 6 月 1 日則分為第二及第三階段蓄水，請台水公司預為因應。	湖管中心 台水公司	1.如案由一決議。 2. 解除列管。
	「彰雲投地區水源調配小組」設置要點修正案業經與會各單位討論同意修正，請經管課簽辦發布，並據以更新本局局外網頁資訊。	經管課	1.洽悉。 2. 解除列管。

拾、報告事項：

一、主辦單位報告：(略)

二、各相關單位報告：(略)

拾壹、提案討論：

案由：105 年 5 至 6 月用水調配（提案單位：中水局經管課）

說明及討論：(略)

決議：

一、 集集攔河堰 5 月份採總量 60cms 供水，6 月份採總量 65cms 供水。

二、 請台灣電力股份有限公司 5 月上、中及下旬放水量管控為 25、25 及 10cms，6 月上、中及下旬放水量管控為 10、10 及 25cms。

三、 桶頭攔河堰放流水量原則依湖山水庫環評決議辦理，至於董庵圳相關閘門設備操作等配合細節部分，由經管課與湖管中心擇期邀雲林水利會相關人員至現勘釐清。

四、 請各單位依集集攔河堰水庫運用要點規定於 5 月底前提送 105 年下半年用水計畫到局，俾利下次會議研商確認。另湖山水庫 105 年下半年用水計畫部分，亦請台水公司一併提送會議審議。

五、 下次會議請經管課將湖山水庫水源調配運用方案納入簡報說明，俾利會議協商討論。

拾貳、臨時動議：(無)

拾參、散會（12 時 15 分）。