# 經濟部水利署中區水資源局 會議紀錄

壹、會議名稱:106年度旱災經濟部水利署中區水資源局緊急應變小組第2次會

議暨中部地區水源調配小組會議

貳、會議時間:106年2月18日(星期六)上午9時30分

參、會議地點:本局調度中心 1F 會議室

肆、主持人:顏副局長詒星

伍、記錄人:(如附簽名冊)

陸、出(列)席者:(如附簽名冊)

柒、主席致詞:(略)

捌、歷次會議決議事項辦理情形:(略)

玖、報告事項:(略)

#### 拾、綜合結論:

一、苗栗及台中(含北彰化)地區依氣象局最新降雨預測顯示未來一季仍屬偏乾情況,後續水情如持續不佳,建議苗栗地區及台中(含北彰化)地區自2月23日起轉為水情稍緊之綠燈,相關水情燈號轉變須由水利署確認後統一發布。

## 二、各調度區水源調配因應措施如下:

- (一)永和山水庫:2月18日起供水19萬CMD(竹南頭份地區11.5萬、支援新竹系統7.0萬及支援明德供水區0.5萬)為原則,2月27日起因苗栗區農業供水灌溉,需增援明德供水區,支援新竹系統以5萬CMD為原則。
- (二)明德水庫:2月18日起供水4萬CMD(民生用水2.8萬CMD、工業用水1.2萬CMD)為原則,2月27日起以17萬CMD(民生用水2.8萬CMD、工業用水1.2萬CMD、農業用水13萬CMD)為原則。

### (三)鯉魚潭水庫:

1. 因目前大安溪於士林堰流量約4.5cms,低於臺中農田水利會評估耕 灌之最低需水量6.5cms,目前已請水利會加強宣導農民自主休耕 外,另其他因應對策(含部分區域休耕、地方民代及農民訴求)將 納入2月21日署召開「106年旱災經濟部水利署災害緊急應變小組第1次工作會議」討論。

2. 自 2 月 18 日起公共給水供水量不大於 65 萬 CMD, 3 月公共給水取水量以 60 萬 CMD 以下管控。

## (四)德基水庫(石岡壩):

- 1.2月18日起民生用水需配合鯉魚潭水庫供應鯉魚潭給水廠水量及滿足台中地區用水需求為原則。
- 2. 大甲溪農業用水2月18日起維持70%供應。
- (五)霧社及日月潭水庫:2月10日起集集堰維持40cms配水、3月集集堰 各旬以40、40、35cms配水,台電公司放水量2月18日起維持20cms、 3月放水量為20、20、15cms。
- 三、日月潭水庫經以河川流量超越機率 Q90 推估,可能於 4 月上旬達碼頭營運 警戒水位,請台電公司、日管處及南投縣政府等單位妥為因應。
- 四、金門地區水情現況尚屬正常,請金門縣自來水廠自行管控。
- 五、請台水公司將第一階段限水盤點檢核表與測試各抗旱井及抽水設備等資 料彙整送本局以利報署。
- 六、本局已於2月7日成立旱災緊急應變小組,請各水庫管理單位依水利署防 災中心評估氣象條件許可時配合辦理人工增雨作業
- 七、請各單位持續辦理節水工作、加強灌溉管理,並做好長期抗旱準備,後續協調會議將每二週召開一次為原則,以持續監視控管轄內各區水情變化及研議因應措施,下次會議訂於106年3月3日召開。
- 八、請各單位於會後提供相關意見或建議措施送中水局彙整,以利 2 月 21 日 水利署旱災應變會議討論。

拾壹、散會(14:00)